TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. : 66070207Ha

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Heltoldstr 140 Helchteren

EIGENAAR : Kamer Hans

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : Delta Technics

Adres : Lilloskeenweg 19c Hoeilaart

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 7/6/17 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art. 276)~~ ~~(ARAB art.262)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Siemens 40A 0,3A

Type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 31 ; RA : 14 Ohm; RI tot >200 MOhm

BESCHRIJVING : zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

Nota: bad + douche + badmeubel is nog te installeren

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/6/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382 /05-2004