



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: _____
PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK 38/10002/06
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
 ADRES INSTALLATIE: Vosheuvelstraat 9
3950 Bochelt
 EIGENAAR: Aelken Mascal
 Adres: Kochplein 6 bus 1 3670 Meeuwen
 OPRACHTGEVER: ge
 Adres: _____
 INSTALLATEUR: zu
 Adres: _____
 BTW of IK: tel: 0477 054 880

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 24/06/18 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WFL
 Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.183 AREI art.86 _____
 Aansluiting: Spanning 3x400 V TN Bescherming van de aansluiting MKB 3k40 A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DJ 40A/3A
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
 Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 18 Ohm; RI tot 20 MOhm
 Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____
zu zie Bijlage 5 schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

PROCES-VERBAAL VAN HET
 GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
 BTV Oost-Vlaanderen
 gezien op _____
 de aangestelde van de stroomverdelers
 naam: _____
 handtekening: _____

BESLUIT

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/06/18 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

W. J. J.



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,