



**BTV ANTWERPEN**  
 Van der Sweepstraat 3 bus 44  
 2000 Antwerpen  
 Tel. 03 216 28 90  
 Fax 03 238 86 65

**BTV BRUSSEL**  
 Ruisbroeksesteenweg 75  
 1190 Brussel  
 Tel. 02 230 81 82  
 Fax 02 230 80 08

EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 151-11-11815

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: g. Grootelshoofd 79  
Berlingen

EIGENAAR: Swaenka J.

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Electro Boelc  
Stationstraat 57 bus 2

Adres: Berlingen

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: idem

BTW of IK: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 18/11/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) .....

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen: wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400 V Bescherming van de aansluiting A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 40 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff 40A/200mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 16 + 4; RA: 8 Ohm; RI tot 760 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

*zie schema's*

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

- BESLUIT**
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/11/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
 nr. + naam + handtekening

16 Peeters

De directeur,

