

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA

Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)

Straat en nr.: **Weetersteenweg 206**

Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**

GSM: 0476647429

E-mail: info@epcenergiebureau.be

BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT

Naam: **Obt. Gomme Joh**

Straat en nr.: **Sonkeihoek 50**

Postcode en gemeente: **3640 Kintrop**

Tel/GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillens van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeeld	Inhoud 500L	<input type="checkbox"/> Ingedeeld	InhoudL
<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrische	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1a)	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1b) <input type="checkbox"/> Klasse 2 <input type="checkbox"/> Klasse 1
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Ovaal
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Polyester	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Groeve Datum van plaatsing: ?
		<input type="checkbox"/> Polyethyleen	<input type="checkbox"/> Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontl. + vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK	
Peilmeiting	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektro. sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdedectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherm.mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPMERKINGEN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		Uit-gevoerd		Niet uit-gevoerd		OK	Niet OK
		Ja	Nee	Ja	Nee		
Water- slibbemonstering	Hoeveelheid water:..... 0cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuurtegraad:.....pH						
	Conductiviteit:.....mS						
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PotentiaalmetingmV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing JA/NEE Rapport in bijlage: JA/NEE							

OPMERKINGEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

<input checked="" type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven		
<input type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gevuld worden	<input type="checkbox"/> De tank mag nog gebruikt worden	<input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**

Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **26 - 06 - 2016**

De volgende controle moet gebeuren voor

26-06-31

(Handtekening erkend technicus)



Voor kennisname,

(Handtekening Klant)