

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA *Voldag*

Naam:

Straat en nummer: **BVBA GOIJENS CV**

Postcode en gemeente: **OUDE OPHOVERBAAN 11**

Tel.: **3680 MAASEIK**

Fax: **089/56 23.74**

E-mail:

BTW-nummer: BE **0821586337**

KLANT

Naam: **CLAES**
Straat en nummer: **SWEVERVELD 47**
Postcode en gemeente: **3640 MINROOI**
Tel.: **484570537** Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Niet ingedeeld	Inhoud 5000 L	☐ Ingedeeld	Inhoud L
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	
		☒ Ovaal	
		☐ groeve	Datum van plaatsing:
		☐ Andere:	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)		Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK	
TOEZICHTSPUT	☐	☒			
Staat toezichtspuit			☐	☐	
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐	
„vulling rond tank			☐	☐	
Staat deksel			☐	☐	
INKUIPING/	☐	☒			
Algemene staat			☐	☐	
Waterdicht			☐	☐	
Koolwaterstofdicht			☐	☐	
LEIDINGEN					
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☒	
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☒	
Uitmonding leidingen			☒	☐	
Staat aanvoerleiding			☒	☐	
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐	
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐	
RESERVOIR					
Algemene staat tank			☒	☐	
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐	

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐	☐


OPMERKINGEN

Geen

Keuring gefinis Voor

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
water- en slibbemonstering		☐	☐	☐	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden



bevestig in deze ruimte de afdrukken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: *Goyens Ethelien*

Erkenningsnummer: *5U03324*

DATUM KEURING: 21 - 08 - 2013
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VÓÓR _____

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)