




N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroeck

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Interlectra

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 25/776/06

EAN

code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsehr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire :	Install. Foraine :	Mise en service :	Extension :	Renouvellement :
☐	☐	☒	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Achtmeiblaan 371200 Moerbeke

Eigenaar

Propriétaire :

Van der Veldt

Adres :

Adresse :

Installateur :

Van der Veldt

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

13/3/02

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Inspecteur :

Spanning

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging

Protection max. :

Aardelectrode :	Isolatie :	Mohm	Aantal verdeelborden :
Electrode de test :	Isolement :	720	Nombre de tableaux :
☒	☒		1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test				AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :									
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40A	0,30A	A	7-17		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
40A	0,30A	A	7-17		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :	☒	☐	contact direct :	☒	☐	Contact indirect :	☒	☐

Aansluitingen :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen :	OK	NOK
Raccordements :	☒	☐	Liaisons equipotentielles :	☒	☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

NO geen om geen te betalen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — uiterlijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk :

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 13/3/02
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :pour le directeur,
l'inspecteur :TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.60:
APR Brussel

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incendie ou d'infraction, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie électrique des installations électriques domestiques.