



Industrieweg 2063 | B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 815278 | F +32 (0)11 817066
www.alltanksolutions.be | info@alltanksolutions.be

ALL TANK SOLUTIONS

ATTEST VAN CONFORMITEIT / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

FABRIKANT / FABRICATEUR ATS BVBA Industrieweg 2063 3520 Zonhoven	KLANT / CLIENT: PUTTENEERS Zavelstraat 82 3520 Zonhoven	
INHOUD / VOLUME 2.800L recht dubbelwandig parallélépipédique à double paroi	AFMETINGEN / DIMENSIONS B 1000 x H 1500 x L 2000 Largeur x Hauteur x Longueur	
MATERIAAL ST 37.2	UITWENDIGE BESCHERMING / PROTECTION EXTÉRIEURE Monocoat grondlaag Couche de fond	
WANDDIKTE / ÉPAISSEUR DES PAROIS	INWENDIG / INTÉRIEURE 4 mm	UITWENDIG / EXTÉRIEURE 3 mm
FABRICAGEDATUM / DATE DE FABRICATION 08.04.11	FABRICAGENUMMER / NUMÉRO DE FABRICATION 129.0311	
PROTOTYPENUMMER / NUMÉRO DU PROTOTYPE APR/7622/002/05-B	DESKUNDIGE / EXPERT Apragaz VZW 2002/H064	
PROEFDRIK BINNENTANK / PRESSION D'ESSAI RÉSERVOIR INTÉRIEURE 0,3 BAR	PROEFDRIK BUITENTANK / PRESSION D'ESSAI RÉSERVOIR EXTÉRIEURE 0,1 BAR	
NORMEN / NORMES VLAREM II (31-03-1999) BS 799 part 5	DATUM VAN AFLEVERING / DATE DE LIVRAISON 14.04.11	

Hierbij verklaren wij, als constructeur, dat de houder geconstrueerd werd naar vermelde normen en prototype zoals vereist in bijlage 5.17.2 van het VLAREM II Bis

A ceci nous déclarons, comme constructeur, que le réservoir a été construit selon les normes mentionnées et le prototype comme exigé dans l'annexe 5.17.2 du VLAREM II Bis

1 exemplaar door de klant te bewaren
1 exemplaar wordt bewaard door ATS BVBA

1 exemplaire à conserver par le client
1 exemplaire est conservé par ATS BVBA