

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA
Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)
Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**
Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**
GSM: **0476647429**
E-mail: info@epcenergiebureau.be
BTW-nummer: **BE 0699.406.424**

KLANT
Naam: **Em. Majer**
Straat en nr.: **De Kintalboom 4**
Postcode en gemeente: **3650 Dilbeek - Stokkem**
Tel/GSM: _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: _____

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	Inhoud: 3000 L	☐ Ingedeeld	Inhoud: _____ L
☐ Cilindrische	☐ Parallelepipedisch	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☒ Toegankelijk	☐ Rond	☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☒ Staal	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ Ovaal
	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Groeve
			Andere: _____

Datum van plaatsing: **15-1-8-95**

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontl. + vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle			
	Ja	Nee	OK	Niet OK	
Peilmeiting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektro. sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdedectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	onderdruk	☐	☐	☐	☐
	overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherm.	_____mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- slibbemonstering	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport				
Van toepassing JA/NEE		Rapport in bijlage: JA/NEE		

OPMERKINGEN

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	☐ De tank mag niet meer gevuld worden
	☐ De tank mag nog gebruikt worden
	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**
Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **14-08-26**

De volgende controle moet gebeuren voor

14-08-31

(Handtekening erkend technicus)



Voor kennisname,

(Handtekening Klant)