BEDE

nieuwbouw handelsruimte + appartement

OPDRACHTGEVER

Naam: BERIX WIM & DERYAHANOGLU DILEK
MODELSTAD 36B ,3650 DILSEN -STOKKEM

M +32 477 47 98 74
M
E wim.berix@gmail.com

LIGGING

Rijksweg (165) , 3650 Dilsen-Stokkem

4e afd. sectie D nr° 49h
gewestplan -
BPA -
verkaveling -

OMSCHRIJVING

schetsontwerp
voorontwerp
stedebouwkundig attest
stedebouwkundige aanvraag
verkavelingsaanvraag
uitvoeringsplan
aanbestedingsplan
as-built plan - regularisatieplan

BLADINHOUD

plattegronden	1/50	
gevels	1/50	
snedes	1/50	
inplanting	1/200	
opmetingsplan	1/500	
omgevingsplan	1/2.500	
liggingsplan	1/20.000	
details	1/20	
foto's/3D-beelden	...	

DOSSIERN°

BA01 60415.A /// 2017.10.30
.... 60415.A /// 2018.09.10
....
....

PLAN N° 1 /2
vak voorbehouden aan openbare besturen

handtekening(en) opdrachtgever(s) voor akkoord — handtekening(en) architect(en)

MINAS ARCHITECTEN
www.minasarchitecten.be
minAs architecten - Vedat Sarier
Pauwengraaf 131, 9030 Mariakerke
+32 485 804404 +32 89 23 45 33
info@minasarchitecten.be

A301295
ARCHITECT VEDAT SARIER

DE ARCHITECT ADVISEERT
-een grondonderzoek te laten uitvoeren.
-een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren door een erkend STUDIEBUREAU.
(alle constructiemuren zijn derhalve ten titel van inlichting en
niet bindend naar de architect)
-een veiligheidscoördinator aan te duiden.
-een EPB-verslaggever aan te duiden.

Deze kunnen door de architect, op vraag van de bouwheer, aangeduid worden.

ALGEMENE BEPALINGEN/DATA

De werken mogen niet aangevat worden zonder schriftelijke goedkeuring van de architect.
De bouwheer moet de architect - ontwerper aangetekend verwittigen van de aanvang der werken.
- Deze plannen doen enkel dienst voor bouwaanvraag, de uitvoerder der werken
controleert voor de aanvang der werken de opgegeven maten en gegevens op plan.
- De toeinstallateurs moeten voor aanvang der werken door een bekwaam landmeter worden gecontroleerd.
- Alle gegevens op de bouwplannen betreffende nutsleidingen zijn enkel ten titel van inlichting.
De aannemer dient zelf de ligging van desbetreffende leidingen bij de maatschappijen na te trekken en ter plaatse te controleren.
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt overeenkomstig de goedgekeurde plannen van de bouwaanvraag.
- De architect kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor uitvoeringen niet conform met de plannen.

STABILITEIT
Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en - diepten dienen aangepast overeenkomstig de resultaten
van het voorafgaandelijk grondonderzoek, in samenspraak met en op last van de bouwheer/opdrachtgever.
Het bodemonderzoek is ten laste van de bouwheer, de funderingen dienen aangepast te worden aan het draagvermogen van de grond.
Alle funderingen worden uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie, staalconstructie, houtconstructie en funderingen)
volgens de berekeningen van een bevoegde ingenieur.
Voor de stabiliteit draagt de architect geen enkele verantwoordelijkheid. De originele stabiliteitsplannen opgemaakt door de het studiobureau volgens hun studie
hebben ten alle tijden voorrang op de stabiliteitsaanduidingen op de plannen van de architect. Indien deze stabiliteitsplannen niet in het bezit zijn van de aannemer
bij het opstarten der werken, kunnen deze opgevraagd worden bij de architect.
EPB
De opdrachtgever zal voor dit werk een EPB-verslaggever aanstellen. Het vereiste E-peil & K-peil moeten gehaald worden.
Het project zal voldoen aan de huidige ventilatienorm. De richtlijnen van de verslaggever worden strikt nagevolgd.
VEILIGHEIDSCOORDINATOR
Overeenkomstig de geldende wetgeving terzake zal de opdrachtgever voor dit werk een veiligheidscoördinator aanstellen, die belast is met het opmaken van een
veiligheidsplan, de werfcontrole en het opmaken van een posttraveldossier.
ALGEMEEN
Alle timmerhout is uit te voeren in RND, gedroogd.
Alle muren in aansluiting met de grond worden gecementeerd en geteerd.
Alle isoleringsdiktes zijn BENOR gekeurd met dia. 110 mm.
Onder kelders betonbak of metsen ligger wordt een betonslof voorzien.
De definitieve binnenmaten van de schrijnwerkenkasten worden bepaald voor de uitvoering door de aannemer van de centrale verwarming, dit ter voorkoming
van conderse en andere problemen in een gelijkvloerse schrijnwerken.
Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd vóór de uitvoering alsook eventuele aangepast in functie van het gekozen bakkersformaat.
VOCHTWERINGEN
Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en deuraansluiten, boven en onder iedere gouvoonderbreking en overal waar kans op
vochtindringing mogelijk is.
De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende vochtwering te plaatsen,teneinde de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.
DORPELS
Om stoepen op het metselwerk te voorkomen dienen dorpels, dakranden en dergelijke, voldoende overstaek, opkant en druip te hebben.
THERMISCHE ISOLATIE
De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude-bruggen te vermijden.
SCHUIMEN
De doormeter van de schuimcellen dient te worden bepaald in functie van het gekozen verwarmingssysteem.
De eventuele schuimverzetlingen gn uit te voeren volgens de voorschriften van de fabricant en de regels van de kunst.
MATERIALEN
De materialen evenals de plaatsing ervan dienen door de aannemer gegarandeerd te worden in het kader van de tiinjarige waarborg.
Behoudens anders beschreven in het lastenboek worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Door het onderaannemen van onderhavig plan aanvaardt de bouwheer bovenvermelde bepalingen.




infiltratieput
REGENWATERPUT MET PAARTER
Recup. PAV Ø 110mm + PE-buis Ø 32mm sooortrix
recuperatie regenwater
9hhv spoeling
wc's & buitenkraan
koermuren (& erfafsluiting(en)) OPR STABILITEITSSTUDIE
beschermen (& erfafsluiting(en)) OPR STABILITEITSSTUDIE
1100
410
553
115
280/220
10
ACOdrain
ALGEMENE OPMERKINGEN:
- De rioleringsbuizen worden in het gestabiliseerd zandbed gelegd
- De helling van de buizen bedraagt 1,5 cm/m
- De aannemer controleert de helling der buizen alvorens de buizen met grond te bedekken en de vloerplaat te storten
- De aannemer ziet er op toe dat de buizen nergens doorbuigen waardoor vuilophoping in de buis zou kunnen ontstaan
- Er wordt geen enkele bocht van 90° gebruikt: alle bochten -zowel verticaal als horizontaal - zijn min 135°
- De rioleringsbuizen zijn BENOR gekeurd. Ze ook richtlijnen Keuringsgenootschap
GEPOLIJSTE VLOER
KELDER
Opp.:41.97m2
FUNDERING
Dimensies + bewapening
volgens studiebureel
gewapend betonwand
trap in beton
stegplaten
stegplaten
stegplaten
RWA/HWA
RWA/ZWP
stegplaten
stegplaten
stegplaten