CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA
Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)
Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**
Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**
GSM: 0476647429
E-mail: info@epcenergiebureau.be
BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT
Naam: Mr. Opdekamp
Straat en nr.: Oude Baan 112
Postcode en gemeente: 3650 Dilsen-Stokkem
Tel/GSM: .....
Adres opslaginstallatie indien verschillens van adres klant:
.....
.....

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

X	Niet ingedeeld	Inhoud 5000 L	○	Ingedeeld	Inhoud L			
			○	Klasse 3 (17.3.6.**1a**)	○ Klasse 3 (17.3.6.**1b**)	○ Klasse 2	○ Klasse 1	
X	Cilindrische	○ Parallellepidisch	○	Rond	○ Ovaal			
○	Toegankelijk	○ Inkuiping	X	Niet toegankelijk	○ Groeve	Datum van plaatsing:.....		
X	Staal	○ Polyester	○	Polyethyleen	○ Andere:.....			

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	X	○		
Staat toezichtsput			X	○
Dichtheid toezichtsput			X	○
Vervuiling rond tank			X	○
Staat deksel			X	○
INKUIPING	○	X		
Algemene staat			○	○
Waterdicht			○	○
Koolwaterstofdicht			○	○
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			X	○
Staat leidingen (ontl. + vulling)			X	○
Uitmonding leidingen			X	○
Staat aanvoerleiding			X	○
Staat terugvoerleiding	○	X	○	○
Stookoliefilter	X	○	X	○
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (**schrappen**)				
Algemene staat tank			X	○
VORIG CERTIFICAAT	○	X	○	○

ACCESSOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeiting	Peillat	○	○	○	○
	Mechanisch	○	○	○	○
	Pneumatisch	○	○	○	○
	Ultrasoon	○	○	○	○
	Andere	○	○	○	○
Overvulbeveiliging	Fluit	○	○	○	○
	Elektro. sonde	○	○	○	○
Lekdedectie	Vloeistof	○	○	○	○
	onderdruk	○	○	○	○
	overdruk	○	○	○	○
	Peilputten	○	○	○	○
	Andere	○	○	○	○
Kathodische bescherm.	.....mV	○	○	○	○
OPMERKINGEN				○	○

.....
.....
.....
.....
.....

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- slibbemonstering		X	○	X	○	Hoeveelheid water:....0....cm Zuurtegraad:.....pH Conductiviteit:.....mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	X	○	X	○	Boven vloeistofniv.:....-1..db Onder vloeistofniv.:....-1..db
	Onderdruk	X	○	X	○	Drukverlies:.....mbar/h
	Overdruk	○	○	○	○	Drukverlies:.....mbar/h
	Andere	○	○	○	○	
Potentiaalmeting		○	○	○	○	.....mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing JA/NEE Rapport in bijlage: JA/NEE

OPMERKINGEN
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BESLUIT *(kruis aan wat van toepassing is)*

X	Groen	De tank mag in dienst blijven		
○	Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
○	Rood	○ De tank mag niet meer gevuld worden	○ De tank mag nog gebruikt worden	○ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Naam: **Corstjens Johan**
Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: 12 - 10 - 26
De volgende controle moet gebeuren voor
12 - 10 - '31

(Handtekening erkend technicus)

Voor kennisname,

(Handtekening Klant)