MAES Patrick
Onderhoud c.v.-installaties - afstellen van branders en keuren van mazoutreservoirs
Verbindingsstraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren
T. 011 52 62 46 - Mobile: 0495 86 52 87

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN STOOKOLIETANKS

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Klant: Meylaers Jozefine

Straat: Muzarenstraat Nr.: 6

Postnummer: 3560 Gemeente: Lummen

Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus SVO1658

Adres reservoir: Muzarenstraat 6

Nominale inhoud van het reservoir: 4300 Liter Materiaal: Metaal

Buitenwand toegankelijk ☑ Nummer van het reservoir: 1070306

ontoegankelijk ☐

MAZOUTRESERVOIRS VOOR DE VERWARMING VAN GEBOUWEN

Datum ingebruikstelling of de vorige controle van het reservoir: / 2004

Datum uitvoering controle: 05 / 08 / 2021

CONTROLES:

- ☑ Visuele controle van de toebehoren
- ☑ Overvulbeveiligingssysteem
- ☑ Controle aanwezigheid van water en slib
- ☐ Lekdetectiesysteem
- ☑ Certificaat van de vorige controle
- ☑ Visuele controle van de buitenwand

Verdere exploitatie toegelaten (ja/neen)

Bijzondere opmerkingen:
Permanente keuring van een bovengrondse mazouttank
Tank is oke

Volledig

Gelezen en goedgekeurd door de klant