CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA
Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)
Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**
Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**
GSM: 0476647429
E-mail: info@epcenergiebureau.be
BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT
Naam: Meer Corstjens M.
Straat en nr.: Letterveld 16
Postcode en gemeente: 3640 Kinrooi
Tel/GSM: .....
Adres opslaginstallatie indien verschillens van adres klant:
.....
.....

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

X	Niet ingedeeld	Inhoud 4000 L	○	Ingedeeld	Inhoud L			
			○	Klasse 3 (17.3.6.1a)	○ Klasse 3 (17.3.6.1b)	○ Klasse 2	○ Klasse 1	
X	Cilindrische	○ Parallellepidisch	○	Rond	○ Ovaal			
X	Toegankelijk	○ Inkuiping	○	Niet toegankelijk	○ Groeve	Datum van plaatsing: Vóór 1-8-95		
X	Staal	○ Polyester	○	Polyethyleen	○ Andere:.....			

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	○	X		
Staat toezichtsput			○	○
Dichtheid toezichtsput			○	○
Vervuiling rond tank			○	○
Staat deksel			○	○
INKUIPING	X	○		
Algemene staat			X	○
Waterdicht			X	○
Koolwaterstofdicht			X	○
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			X	○
Staat leidingen (ontl. + vulling)			X	○
Uitmonding leidingen			X	○
Staat aanvoerleiding			X	○
Staat terugvoerleiding	X	○	X	○
Stookoliefilter	X	○	X	○
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (**schrappen**)				
Algemene staat tank			X	○
VORIG CERTIFICAAT	○	X	○	○

ACCESSOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeiting	Peillat	○	○	○	○
	Mechanisch	○	○	○	○
	Pneumatisch	○	○	○	○
	Ultrasoon	○	○	○	○
	Andere	X	○	X	○
Overvulbeveiliging	Fluit	X	○	X	○
	Elektro. sonde	○	○	○	○
Lekdedectie	Vloeistof	○	○	○	○
	onderdruk	○	○	○	○
	overdruk	○	○	○	○
	Peilputten	○	○	○	○
	Andere	○	○	○	○
Kathodische bescherm.	.....mV	○	○	○	○
OPMERKINGEN				○	○

.....
.....
.....
.....
.....

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- slibbemonstering		○	○	○	○	Hoeveelheid water:.....cm Zuurtegraad:.....pH Conductiviteit:.....mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	○	○	○	○	Boven vloeistofniv.:.....db Onder vloeistofniv.:.....db
	Onderdruk	○	○	○	○	Drukverlies:.....mbar/h
	Overdruk	○	○	○	○	Drukverlies:.....mbar/h
	Andere	○	○	○	○	
Potentiaalmeting		○	○	○	○	.....mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing JA/NEE Rapport in bijlage: JA/NEE

OPMERKINGEN
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BESLUIT *(kruis aan wat van toepassing is)*

X	Groen	De tank mag in dienst blijven		
○	Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
○	Rood	○ De tank mag niet meer gevuld worden	○ De tank mag nog gebruikt worden	○ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Naam: **Corstjens Johan**
Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: 17 - 11 - 26
De volgende controle moet gebeuren voor /

(Handtekening erkend technicus)

Voor kennisname,

(Handtekening Klant)