

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever :

Klant : Langens WalterAdres : Witte Torenkwat 29
3960 BreeTel : 0478/ 43.86.39Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**Adres reservoir : idemNominale reservoir : 2400 literMateriaal buitenwand : DWM ☒ toegankelijk ☐ ontoegankelijkNummer van het reservoir : 20008 0242-6

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle : 22/06/2023**Controles :****Bijzondere opmerkingen :**Dichtheidscontrole : okVisuele controle van de toebehoren : okOvervulbeveiligingssysteem : okControle aanwezigheid water en slib : nietLekdetectiesysteem : ok (hijghes)Certificaat vorige controle : nietMeting potentiaalverschil : nietVisuele controle buitenwand : ok

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

ok

*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Katohodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Geen herkenning vereist

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor/...../.....

Naam en handtekening technicus
en firmastempel :

Naam en handtekening klant :

Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

De Handt Marc

LANGENS WATZEL