

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Barriërsk 23
3960 Bree
EIGENAAR: Soors Vanderkruijs
Adres: idem
OPDRACHTGEVER: AEC Electric
Adres: Stramproyerweg 40 Borchelt
INSTALLATEUR: _____
Adres: idem
BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 11/05/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controleonderzoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 291) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: wooneenheid
Begin werken: Fundering van na 1.10.81 - Elektrische installatie van na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting max 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 30 + 5; RA: 13 Ohm; RI tot 210 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

NOTA: verlichting + bad + douche +
badmeubel + keukeneiland cs
ing te plaatsen

NOTA: Zweembadinstallatie behoort niet
tot de keuring

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

Plicht van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/05/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

82 Janssen Raf

De directeur,

[Handtekening]