



☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Res 3
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P006p3 3098</u>
Naam, Voornaam: <u>J. Wijnckels</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>Maaseik</u>	Installatie: Naam:
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>Heirweg 42</u>
Stroomleverancier: <u>IE</u>	<u>Maaseik</u>
.....	Datum onderzoek: <u>13.12.2004</u>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: <u>Adams</u>
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres: <u>Heirweg 42</u>
.....	Aanvrager: <u>Maaseik</u>

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☒ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☒ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: 63 A Type: Max
 Omschrijving aansluiting: Onbegrond Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 280
 Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

See

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 13.12.2004, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG ~~MAG NIET~~ ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

See

De installatie mag in dienst blijven.
De verzorging mag uitgeroofd worden.

De installatie moet vóór 13.12.2004 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

6p3
Seelek